



ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Binanın	Belgenin	Binanın Görüntüsü
Tipi: İdari Bina / Kamu İnşaat Ruhsat Tarihi: 1.1.1988 Tadilat Tarihi: Toplam Alan: 18.392,69 Ada/Parsel/Pafta: 656 / 44 / 18 UAVT Bina No: 132496738 Adı: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Adresi: İNCİLİ PINAR MAH. ŞEHİT YUSUF ERİN CAD. NO: 4 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP	Veriliş Tarihi: 30.4.2018 Geçerlilik Tarihi: 30.4.2028 Performans Sınıfı: C Emisyon Sınıfı: C	
Sahibinin Adı Soyadı: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi		



SİSTEMLER	YILLIK ENERJİ TÜKETİMLERİ		YENİLENEBİLİR ENERJİ/KOJEN. ENERJİ		SINIFI
	Birincil (kWh/yıl)	Birim Alan Başına (kWh/m ² .yıl)	Birincil (kWh/yıl)	Birim Alan Başına (kWh/m ² .yıl)	
Toplam	812.685,63	62,05	0,00	0,00	C
Isıtma	284.074,29	21,69	0,00	0,00	E
Sıhhi Sıcak Su	120.759,40	9,22	0,00	0,00	C
Soğutma	192.583,26	14,70	0,00	0,00	C
Havalandırma	23.458,83	1,79			C
Aydınlatma	191.809,86	14,65			B
Kojenarasyon	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fotovoltaik			0,00	0,00	

Belgenin	Belge Düzenleyenin	Kare Kod
Numarası: M1927F0B428A0	Adı Soyadı: ARZU GÜRKAN	
Veriliş Tarihi: 30.4.2018	Firması: ENVE ENERJİ MÜHENDİSLİK PROJE MÜŞAVİRLİK TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
Son Geçerlilik Tarihi: 30.4.2028	Sertifika No: EĞT-0391	
İptal Edilen EKB No:	İmza:	

BİNA BİLGİLERİ

Toplam Kat Adedi:	8	Duvar Ağırlıklı U Değeri:	0,62
Bodrum Kat Adedi:	1	Kolon Ağırlıklı U Değeri:	0,00
Ortalama Kat Yüksekliği(m):	2,99	Kiriş Ağırlıklı U Değeri:	0,62
Toplam Bina Alanı(m²):	18.392,69	Taban Döşeme Ağırlıklı U Değeri:	0,46
İklimlendirilen Alan(m²):	13.097,10	Konsol Döşeme Ağırlıklı U Değeri:	0,47
Net Alan(m²):	12.267,66	Çatı Ağırlıklı U Değeri:	0,38
Toplam Zon Adedi:	53	Pencere Ağırlıklı U Değeri:	3,00
İklimlendirilen Zon Adedi:	52	Kapı Ağırlıklı U Değeri:	3,50

LEJANT:	Bina dışı bölge	Bina içi bölge	Toprak
	Sıvalar, Şaplar ve Diğer Harç Tabakaları		
	Isı Yalıtım Malzemeleri		
	Kagir Duvarlar (Harç fugaları-derzleri dahil)		
	Beton Yapı Elemanı		
	Doğal Taşlar		
	Kaplamalar		
	Doğal Zeminler (Doğal Nemlilikte)		

BİNA DIŞ KABUĞUNDA EN FAZLA KULLANILAN YAPI BİLEŞENLERİ

Toplam Dış Duvar Alanı(m²): 4.107,84

Tipi:	Dolgu Duvar	Dolgu Duvar
Alanı(m²):	3181,62	926,23
U Değeri:	0,70	0,35
Kalınlık(m):	0,03 / 0,25 / 0,03	0,03 / 0,25 / 0,03 / 0,05 / 0,01

Toplam Dış Betonarme Eleman Alanı(m²): 1.090,88

Tipi:	Kiriş	Kiriş
Alanı(m²):	828,43	262,45
U Değeri:	0,70	0,35
Kalınlık(m):	0,03 / 0,25 / 0,03	0,03 / 0,25 / 0,03 / 0,05 / 0,01

Toplam Döşeme Alanı(m²): 5.295,60

Tipi:	Temel	Konsol
Alanı(m²):	5295,60	67,13
U Değeri:	0,46	0,46
Kalınlık(m):	0,00 / 0,04 / 0,06 / 0,01 / 0,12 / 0	0,00 / 0,04 / 0,06 / 0,01 / 0,12 / 0

Toplam Çatı Alanı(m²): 5.390,18

Tipi:	Teras
Alanı(m²):	2791,85
U Değeri:	0,25
Kalınlık(m):	0,03 / 0,12 / 0,15 / 0,04

Toplam Pencere Alanı(m²): 1.536,39

Tipi
Renksiz Yalıtım Camı (6+9mmHava+6)

Alanı(m²)
1536,39

Belgenin

Numarası:	M1927F0B428A0
Veriliş Tarihi:	30.4.2018
Son Geçerlilik Tarihi:	30.4.2028
İptal Edilen EKB No:	

Belge Düzenleyenin

Adı Soyadı:	ARZU GÜRKAN
Firması:	ENVE ENERJİ MÜHENDİSLİK PROJE MÜŞAVİRLİK TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Sertifika No:	EĞT-0391
İmza:	

Kare Kod



MEKANİK SİSTEMLER

İklimlendirilen Zon Adedi: 52

Binanın Isıtma Sistemi

Bağlı Zon Adedi: 52
Sistemin Konumu: Merkezi
Sistemin Tipi: Standart Kazanlar
Sistemin Gücü (kW): 900
Yakıt tipi: Doğal Gaz
Güneş Enerjisi Katkısı: Yok

Sıcak Su Sistemi

52
Merkezi
Standart Kazanlar
20
Doğal Gaz
Yok

Binanın Soğutma Sistemi

Bağlı Zon Adedi: 52
Sistemin Konumu: Merkezi
Sistemin Tipi: Hava Soğutmalı
Sistemin Gücü (kW): 1590

Havalandırma Sistemi

Bağlı Zon Adedi: 52
Sistemin Tipi: Besleme ve Egzoz Havalandırma
Isı Eşanjörü: Yok

Aydınlatma Sistemi

En Fazla Kullanılan Armatür Tipi ve Adedi
A (Çıplak) - 53

En Fazla Kullanılan Lamba Tipi ve Adedi
LED40T-3800 (40 W) (3800 lümen)

4050

Toplam Aydınlatma Gücü (kW): 162.000,00
Toplam Aydınlatma Lümeni: 15.390.000,00

Kojen Sistemi Üretilen Enerji

Isı Geri Kazanımı (kWh): 0,00
Elektrik Güç Çıktısı (kW): 0
Isıl Güç Çıktısı (kW): 0
Yakıt Tüketimi (kW): 0
Yakıt Tipi:

Birincil Enerji Kazancı
% 0.00

Fotovoltaik Sistem Üretilen Enerji

Pik Güç (kW): 0
Alan (m²): 0

TAVSİYELER/AÇIKLAMALAR

Belgenin

Numarası: M1927F0B428A0
Veriliş Tarihi: 30.4.2018
Son Geçerlilik Tarihi: 30.4.2028
İptal Edilen EKB No:

Belge Düzenleyenin

Adı Soyadı: ARZU GÜRKAN
Firması: ENVE ENERJİ MÜHENDİSLİK PROJE
MÜŞAVİRLİK TAAHHÜT TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
Sertifika No: EĞT-0391
İmza:

Kare Kod

